

**ПРИКАЗ**  
(по основной деятельности)

№ 163

31 августа 2023 г.

**Об установлении противопожарного режима в МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска.**

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479), и в целях создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в здании и на территории Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся и сотрудников

**Приказываю:**

1. Установить следующий противопожарный режим:

- 1.1. Запретить курение во всех помещениях и на территории Учреждения.
- 1.2. Запретить разведение костров и сжигание мусора на территории Учреждения.
- 1.3. Оперативно обесточивать электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, за исключением дежурного освещения. Другие электротехнические изделия (холодильные камеры, холодильники) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
- 1.4. Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.
- 1.5. Запретить размещение в электрощитовой и в подсобных помещениях Учреждения горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов. Запретить хранение в помещениях лакокрасочных изделий.
- 1.6. Огневые и другие пожароопасные работы проводить в соответствии с инструкцией по проведению огневых и других пожароопасных работ только после согласования с администрацией и письменного разрешения, заведующего Учреждением, и только во внерабочее время (в отсутствие детей).
- 1.7. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими неисправными изделиями, а также электроприборами, не включенными в опись кабинета.
- 1.8. По окончании рабочего времени ответственному за пожарную безопасность в данном помещении вменить в обязанность осмотр помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверку исправности электрооборудования и его

обесточивание, закрытие окон, выключение освещения с отметкой на посту охраны, сдаче помещения под роспись.

1.9. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и др.) обязано:

- незамедлительно сообщить о пожаре по телефону "01", 8(813-70) 40-829, «112» при этом необходимо назвать адрес Учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию;
- сообщить руководителю Учреждения о возгорании или задымлении;
- организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации;
- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
- до приезда пожарной команды организовать тушение пожара имеющимися средствами;
- организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара.

1.10. Возложить на ответственного за электрохозяйство Учреждения Солохина А.А. обязанность по оперативному обесточиванию электроснабжения здания в электрощитовом помещении при возникновении пожара (дублер: Сватков Б.А. - рабочий по комплексному обслуживанию здания).

2. Утвердить порядок действия должностных лиц в случае возникновения пожара в Учреждении (Приложение 1).
3. Определить, что в систему оповещения при пожаре входят: автоматизированная система оповещения, АУПС. Ответственным за исправностью оповещения назначить зам. зав. по безопасности Бортниченко Л. В.
4. Иметь на видных местах «Инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях и на прилегающей территории Учреждения», план-схему эвакуации людей из здания на случай пожара, указатели запасных выходов, таблички с ответственными за противопожарное состояние в каждом кабинете.
5. Утвердить из числа сотрудников, незадействованных эвакуацией обучающихся при пожаре, пожарный расчет для тушения пожара до прибытия пожарной команды (если это не связано с риском для жизни и здоровья) (Приложение 2).
6. При оказании первой помощи, пострадавшим при пожаре руководствоваться «Инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшим».
7. Ответственному за пожарную безопасность Бортниченко Л.В.:
  - осуществлять постоянный контроль за соблюдением инструкции и правил пожарной безопасности персоналом и сотрудниками охраны;
  - в период подготовки к новому учебному году представлять отчет о выполнении предписания органов надзорной деятельности (если имеется);
  - устанавливать при необходимости взаимодействие с аварийными службами города, подразделениями органов пожарной охраны, ОВО и МЧС;
  - обеспечить усиление противопожарного режима в предпраздничные и праздничные дни;

- распространить среди персонала Учреждения памятку о мерах пожарной безопасности, а также оперативную информацию противопожарной тематики управления МЧС, ОНД;

8. Персонал, нарушающий требования настоящей инструкции и правила пожарной безопасности, привлекать к строгой дисциплинарной и административной ответственности.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий



С.А.Пашина

С приказом ознакомлены:

« 31 » 08 2023 г.

Зам.зав. по ВР Косычева Л.Г.Косычева

« - » 2023 г.

Зам.зав. по безопасности Ботриченко Л.В.Ботриченко

« 31 » 08 2023 г.

РСП Чернова И.Г.Чернова

« 31 » 08 2023 г.

Завхоз Чернявская Е.Б.Чернявская

« 31 » 08 2023 г.

Завхоз Таранова К.А.Таранова

« 31 » 08 2023 г.